




- 1 Rigips vatrootporna ploča RF prema Tabeli
- 2 Nosača letva prema Tabeli
- 3 Izolacija prema Tabeli



Podužni presek



Poprečni presek



4.50.11 Rigips plafoni otporni na požar sa drvenom potkonstrukcijom .
 Plafon od drvenih gređa DIN 4102
 Dejstvo požara odozdo EI 30 - EI 90
 Pogledati i detalje